

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

БАЛТСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК - ІНТЕРНАТ

(далі – замовник), код ЄДРПОУ – 03189073

Юридична адреса: 66101, Україна, Одеська область, м. Балта, вул. Володимирська, буд. 2

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 45310000-3-Електромонтажні роботи (капітальний ремонт з монтажу системи блискавкозахисту)

ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи

Ідентифікатор плану закупівлі: UA-2025-09-08-011824-a

Вид процедури закупівлі: Закупівля без використання електронної системи передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів із дня його припинення або скасування, затвердженими постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до норм чинного законодавства

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі норм чинного законодавства становить – 643 988,29 грн. згідно до кошторису на 2025 рік.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене аналізом ринку, про ціну предмету закупівлі на підставі примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 (зі змінами), наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09.09.2019 № 480-АГ «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель» (зі змінами).

Обсяги та предмет закупівлі:

45310000-3-Електромонтажні роботи (капітальний ремонт з монтажу системи блискавкозахисту)

ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт:

45310000-3-Електромонтажні роботи (капітальний ремонт з монтажу системи блискавкозахисту)

ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	111,16	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 30-5.
2	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	44,84	
3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	8	
4	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	8	
5	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	27	
6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	4	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 33+5.
7	Монтаж тримача, 1 точка кріплення	шт	36	
8	Монтаж тримача, 2 точки кріплення	шт	4	
9	Монтаж тримача, 4 точки кріплення	шт	18	
10	Монтаж тримача, 2 точки кріплення	шт	98	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 10+40+20.
11	Монтаж злучників, 1 точка кріплення	шт	14	
1	2	3	4	5
12	Монтаж тримача, 4 точки кріплення	шт	5	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 33+5.
13	Монтаж коробки фасадної	шт	4	
14	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м ³	4,05	

16	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	4,05	
----	--	----	------	--

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	83,92	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 30-5.
2	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	136,08	
3	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	41	
4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	6	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 33+5.
5	Монтаж тримача, 1 точка кріплення	шт	6	
6	Монтаж тримача, 2 точки кріплення	шт	6	
7	Монтаж тримача, 4 точки кріплення	шт	32	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 10+40+20.
8	Монтаж тримача, 2 точки кріплення	шт	164	
9	Монтаж злучників, 1 точка кріплення	шт	24	
10	Монтаж тримача, 4 точки кріплення	шт	11	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 33+5.
11	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	12	

1	2	3	4	5
12	Монтаж коробки фасадної	шт	6	
13	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12	
14	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6,15	
15	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	6,15	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	4	
2	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	4	
3	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	4	
4	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	4	
5	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для	т.дотуку	4	

	визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті			
6	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	6	
7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	6	
8	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	6	
9	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	6	
10	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	т.дотику	6	
11	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	6	
12	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	6	
13	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	6	
14	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	6	
15	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	т.дотику	6	
16	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	4	
1	2	3	4	5
17	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	4	
18	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	4	
19	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	4	
20	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	т.дотику	4	

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

1. Закон України “Про публічні закупівлі ” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі ”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;